

Kibæk den 24. oktober 2011

Herning Kommune  
Teknisk Service  
Enghavevej 10  
7400 Herning.  
Afd. Vej og Trafik

Sagnr. 2010120205A, ang. skader på stibelægning ved Møllegården 1-167, 6933 Kibæk.

Referat fra møde den 24. oktober 2011.

Deltagere: Ole Behrmann, Herning Kommune (OB)  
Egon Madsen, Grundejerforeningen (EM)  
Lars Mikkelsen, Grundejerforeningen (LM)  
Johnny Frandsen, Grundejerforeningen (JF)


OB oplyser at der er foretaget boreprøver ved stierne og disse viser at bærelaget ikke er tilstrækkeligt. Altså er bærelaget ikke lavet efter forskrifterne og i henhold til tilbuddet. Asfalten er tilmed flere steder udlagt i et for tyndt lag.

Kommunen at et nyt lag asfalt oven på det eksisterende beskadigede asfalt, vil give et tilfredsstillende resultat.

OB oplyser at dette nye lag asfalt vil komme til at bestå af et lag GAP 90 kg/m<sup>2</sup> og et lag PA asfalt slidlag 40-50 kg/m<sup>2</sup>.

Grundejerforeningen indvilliger i at dette kan være en løsning, dog vil foreningen kræve en et års og en 5 års gennemgang af stierne. Viser det sig at stierne ikke lever op til det forventede, vil kommunen sørge for at bærelag og asfalt på stierne bliver lavet efter gældende forskrifter uden omkostning for Grundejerforeningen.

Stierne er ikke lavet så der kan køre tunge køretøjer på dem. OB vil sørge for at kommunens folk ikke kører på stierne med tunge køretøjer, som kan skade stierne. Det gælder ved græsslåning og anden vedligehold af de grønne områder og oprensning af Møllesøen. Ligeledes er Grundejerforeningen opmærksom på dette forhold og forpligtet i at sørge for at der ikke bliver kørt på stierne. Dog skal der kunne klippes græs og ryddes for sne, så der må forventes at der vil køre maskiner på indtil 1.000 kg på stierne.

Ole Behrmann Herning Kommune  _____/____ 2011	Egon Madsen Formand Grundejerforeningen Møllegården  26/10 2011 
--	--

Sekretær Grundejerforeningen Møllegården, Johnny Sand Frandsen.